

TEST:

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
SENTRALUTSTYR	OK	
DETEKTORER	OK	
MANUELLE MELDERE	OK	
ALARMKLOKKER	OK	
SUMMERE	OK	
HØYTALERE		
STYRINGER		
RELESOKKLER		
OVERFØRING TIL BRANNVESEN	OK	
ANDRE OVERFØRINGER		



**Anlegget er testet i hht
prosedyre for idriftsettelse og
servicekontrakt FSER9711 og
FSER9703**




NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO

RAPPORT:

DET MÅ BYTTES BATTERIER I ALLE NØDLYS.

ANLEGGET ER ELLERS TESTET OG FUNNET I ORDEN

INSTALLATØR/BEMYNDIGET PERSON

Navn	Øyvind Holden
Dato	14.03.2017
Signatur	

SERVICE ING.

Navn	ARNE HÅVARD TRONSPLASS
Dato	01.03.2017
Signatur	

ELEKTROINSTALLATØR				OPPDRAGSGIVER (KUNDE)			
Firma/Navn:	VALDRES INSTALLASJON AS			Firma/Navn:	VALDRES EL-KONTROLL AS		
Kontaktperson:	ØYVIND HOLDEN			Kontaktperson:			
Adresse:	TYINVEIEN 6			Adresse:	VALDRESVEGEN 13		
Postnr/Sted:	2900	FAGERNES		Postnr/Sted	2900	FAGERNES	
Telefon:	61 36 28 00			Telefon			
Epost:	holden@valdres-installasjon.no			Epost	jan@valdres-elkontroll.no		
ORDRE				KUNDE			
Ordrenummer	35665			Kundenummer	13063		
ANLEGGSadRESSE							
Firma/Navn	BRUFLAT KIRKE			G nr	140	B nr	136
Adresse	KYRKJEVEGEN 44			Kommune	541		
Postnr/sted	2890	BRUFLAT					
ANSVARLIG:							
Navn:	NILS KJELL NILSEN			Epost:			Tlf
Opplæring gitt til:							
KONTROLLEN GJELDER:							
Nyanlegg	<input type="checkbox"/>	Årskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
SENTRAL:		Type					Ant.
Sentral	ELTEK DELTA		SW.:			1	
Betjeningspanel							
Batteri	12V 7,2AH		Dato:	2015		2	
Alarmsender	VED ELTAVLE						1
Alarmoverføringer	BRANN INNLANDET						
O-plan / O tablå							
Styringer	LYS						
DETEKTORER:							
MULTIDETEKTOR		RØYKDETEKTOR		VARMEDETEKTOR		SPESIALDETEKTOR	
Type	OK	Type	OK	Type	OK	Type	OK
IQ8 O2T/FLASH/SO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESSER IQ8 O OPTISK	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IQ8 O2T	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SIGNAL:							
ALARMKLOKKER		SUMMERE		HØYTTALERE		MANUELLE MELDERE	
Type	OK	Type	OK	Type	OK	Type	OK
KLOKKE	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	IQ8 MAN.MELDER	<input checked="" type="checkbox"/>
KLOKKE UTE	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

TEST:		
TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
SENTRALUTSTYR	OK	
DETEKTORER	OK	
MANUELLE MELDERE	OK	
ALARMKLOKKER	OK	
SUMMERE	OK	
HØYTALERE		
STYRINGER	OK	
RELESOKKLER		
OVERFØRING TIL BRANNVESEN	OK	
ANDRE OVERFØRINGER		



**Anlegget er testet i hht
prosedyre for idriftsettelse og
servicekontrakt FSER9711 og
FSER9703**




NELFO-medlemmer garanterer forskriftsmessig utførelse. Bruk alltid en registrert einstallatør som er medlem av NELFO

RAPPORT:

DETEKTOR 01.012 OG 01.013 HAR FEIL TEKST. SKAL VÆRE VEST.
DET ER DÅRLIG VARSLING I TÅRN VED RINGING.

ANLEGGET ER ELLERS TESTET OG FUNNET I ORDEN.

INSTALLATØR/BEMYNDIGET PERSON

Navn	Øyvind Holden
Dato	14.03.2017
Signatur	

SERVICE ING.

Navn	ARNE HÅVARD TRONSPASS
Dato	01.03.2017
Signatur	