

Haugesund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

23.02.2016, kl. 16:30

Møtested: Vår Frelses menighet, Lillesalen.

M Ø T E I N N K A L L I N G

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd
Møtested: Vår Frelses menighet Lillesalen
Dato: 23.02.2016
Tid: 16:30

Til behandling foreligger:


Saksnr	Sakstittel
PS 16/20	Godkjenning av protokoll
RS 16/11	Rapport om den daglige drift
PS 16/21	Valg av representanter til administrasjonsutvalg
PS 16/22	Oppnevning av medlemmer i styringsgruppen for Barn er Bra
PS 16/23	Anskaffelse av SD anlegg i Udland, Skåre, Vår Frelses og Rossabø kirke
PS 16/24	Eventuelt
RS 16/12	Rådsopplæring - forts.

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest.

Haugesund
Utvalgsleder

PS 16/20 Godkjenning av protokoll

RS 16/11 Rapport om den daglige drift



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:

11.02.2016
2015/126
57/2016
012

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/21	Haugesund kirkelige fellesråd	23.02.2016

VALG AV REPRESENTANTER TIL ADMINISTRASJONSUTVALG

Forslag til vedtak/innstilling:

— Det velges et ekstra medlem og tre varamedlemmer til Adm. U.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Kirkelig administrasjonsutvalg (Adm.U.) består av 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet og to medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne. Det velges varamedlemmer både for arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerrepresentantene.

Ved konstitueringen av fellesrådet ble det ved en feil kun valgt to representanter til Adm.U. og det er derfor nå behov for å velge en ekstra fast representant og tre vara. De to som ble valgt var Jostein O. Waage og Kjell-Ivar Glette.

De ansattes representanter er:


Bjørg Lund	ansattes repr
Reidun Qvale	ansattes repr
Tor Jakob Bjørndal	vara for Bjørg
Jon Erik Kiørboe Strand	vara for Reidun

VURDERING

KONKLUSJON

VEDLEGG:

Reglement for administrasjonsutvalg for Haugesund kirkelig fellesråd.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:

04.02.2016
2016/13
44/2016

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/22	Haugesund kirkelige fellesråd	23.02.2016

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I STYRINGSGRUPPEN FOR BARN ER BRA

Forslag til vedtak/innstilling:

—
Haugesund kirkelige fellesråd innstiller og som representanter til styringsgruppen for Barn er Bra.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Barn er bra!-festivalen eies av Den norske kirke i Haugesund og Haugesund kommune. Representanter fra disse er hovedansvarlig for festivalens drift og idé, sammen med sportsklubben Vard, og fra og med festivalen 2013 også Djerv 1919. SK Vard har med seg sin spesialkompetanse fotball og integreringsarbeid inn i festivalen. Djerv 1919 har med seg sitt «HC- arbeid» som er med på å virkeliggjøre at festivalen er «for, av og med ALLE barn». Festivalen planlegges av Barnas Råd, en styringsgruppe og arbeidsgruppe som inviterer med seg flere samarbeidspartnere som ønsker å være med på årets festival. I mange av festivalens år har Strømmestiftelsen vært en viktig samarbeidspartner sammen med mange andre lokale og nasjonale foretak som enten har gitt festivalen støtte ved deltakelse eller økonomiske bidrag. Det har blant annet preget festivalen med og etablere et vennskapsprosjekt i Mathare, Kenya og festivalen Watoto Wana Say. Fra 2012 fortsatte samarbeidet med Strømmestiftelsen med i en ny form og med fokus på nye prosjekter. I 2013 ble dette satt i system ved at Act Now studenter fra Uganda, Bolivia og Peru, som er knyttet til Hald Internasjonale senter, deltok på festivalen som våre venner i verden. Barn er bra! er medlem av organisasjonen Vennskap Nord/Sør.

Styringsgruppen består av to fra arbeidsgruppen sammen med to oppnevnte personer fra eierne. Styringsgruppen har en tilsynsrolle og tar overordnede avgjørelser knyttet til festivalen. Møtefrekvens er ca. 2 i året.


VURDERING

Etter både kommunevalg og menighetsrådsvalg, er tiden inne for å oppnevne nye representanter til styringsgruppen etter Karianne V. Hjortland fra Den norske kirke og Camilla Klovning fra Bystyret.

KONKLUSJON

Fellesrådet må oppnevne en representant til styringsgruppen for Barn er bra.

VEDLEGG:



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:

05.02.2016
2016/14
50/2016
463

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/23	Haugesund kirkelige fellesråd	23.02.2016

ANSKAFFELSE AV SD-ANLEGG I UDLAND, SKÅRE, VÅR FRELSERS OG ROSSABØ KIRKE

Forslag til vedtak/innstilling:

Det inngås avtale med Kirkepartner AS om installasjon av KA Smart kirkebyggstyring i Skåre, Udland, Vår Frelses og Rossabø kirke til en kostnad av kr 352 120. Videre gis kirkevergen en bevilgning på inntil 500 000 for å øke effekten av eksisterende ribbeovner/radiatorer i Rossabø og Vår Frelses kirke.

Finansieringen skjer gjennom bruk av ubundet investeringsfond kirker kr 549 781. Resten, kr 302 339 tas av investeringsbudsjettet.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

KA SMART KIRKEBYGGSTYRING fra Kirkepartner IKT er et SD-anlegg/styringssystem for kirker og kirkens øvrige bygg. Systemet skal bidra til å etterleve kirkens mål om å redusere strømforbruk og klimagassutslipp. Systemet foretar også inneklimakontroll, som forhindrer skader på inventar, kirkekunst og orgel. Til sammen forventes dette å være kostnadsbesparende.

Kirkebyggstyring er en tjeneste som gir tilgang til et sentralt driftsovervåkingssystem (SD-system) m/inneklimalogg. En sentral m/tilbehør monteres lokalt i bygget. Fellesrådet mottar automatisk en månedlig strøm- og klimarapport. Systemet sørger for riktig hviletid og hviletemperatur (5-8OC), noe som øker luftfuktighet (50%RF) i kirkebygget. Kort oppvarmingstid (3-4 timer) og riktig brukstemperatur (16-19OC) er andre fordeler systemet gir. Dermed sikres lavest mulig energiforbruk og riktig bevaringsmiljø for kirkekunst, inventar og orgel. Systemet lagrer byggets forbruks- og inneklimatest i felles database hos Kirkepartner IKT.

Effektiv og kostnadsbesparende

Tjenesten sikrer lavt energiforbruk, med en forventet kostnadsinnsparing på minst 20-30%. Reisetid fra og til bygget, drivstoff-forbruk og kirkens klimautslipp reduseres. Kirkens ressurser kan dreies mot kirkens kjerneoppgaver. SD-anlegget kan styre det meste av det tekniske utstyret i bygg, som oppvarming, lys og klokker, og varsle tyveri- og brannalarm. Fellesrådet får et felles system for alle byggene. Systemet styrer kirkens oppvarmingsanlegg via aktivitetskalender. Gjennom «Kirkepartner Basis» er dette integrert med Medarbeideren, Kardinal eller Outlook. Både PC, nettbrett og smarttelefon kan benyttes.

Hvorfor et og samme system?

KA anbefaler at alle kirker bruker et og samme profesjonelle SD-anlegg. Valg av et godt SD-anlegg er en krevende og kostbar prosess. KA har derfor gjennomført anskaffelsesprosessen på vegne av Den norske kirke. Hoist Energy EM Systemer AS er valgt som leverandør, og rammeavtale er inngått. Alle kirkelig fellesråd kan gå til direkte anskaffelse av løsningen ved å gjøre avrop på avtalen gjennom Kirkepartner IKT AS. Fellesrådet slipper med andre ord å gjennomføre en egen anskaffelsesprosess og sparer store ressurser og kostnader.

Kirkepartner IKT er driftspartner for database og datasikkerhetsløsning og gir brukerstøtte. Fra årsskifte 2016/2017 kan alle energidata fra alle kirkene i landet overføres direkte inn i kirkebyggdatabasen noe som bidrar til å samle en god erfaringsdatabase for hvert enkelt bygg. Det er etablert tilskuddsordninger for løsningen med ENOVA og KNIF Trygghet Forsikring AS og ordningene administreres av KA.


Det er hentet inn pris på etablering av et intelligent styringssystem for oppvarming av våre fire kirker og KA har fått beregnet hva vi vil kunne få i tilskudd fra Enova og Knif. Vi venter fortsatt på tilbud på installasjonen. I tabellen under er det lagt inn et estimat som skal være tilstrekkelig i følge Harald Ringstad hos KA.

Kirke	Pris komponenter	Tilskudd Enova	Tilskudd fra KNIF	Installasjon	Nettopris
Vår Frelzers	-58 635,00	19 870	5 000	-25 000	-38 765,00
Rossabø	-89 115,00	30 405	5 000	-25 000	-58 710,00
Skåre	-52 525,00	6 857	5 000	-25 000	-45 668,00
Udland	-168 795	39 818	5 000	-25 000	-128 977,00
Sum	-369 070,00	96 950	20 000	-100 000	-352 120,00

Kapasiteten på oppvarming i Vår Frelzers kirke og i Rossabø kirke er ikke tilstrekkelig til at en får full effekt ut av investeringene som skisseres ovenfor. Det bør derfor investeres i nye ribberør under benkene i Vår Frelzers kirke, og i flere radiatorer og gjerne en ny sløyfe for varmtvann i Rossabø.

VURDERING

I dag ligger ansvaret for å styre oppvarmingen i de ulike kirkene på enkeltpersoner. Dette er sårbart i forhold til i forhold til fravær ved sykdom, ferieavvikling o.a. Styringssystemet er «intelligent» i den forstand at det justeres etter erfaringsdata og optimaliseres over tid. Resultatet blir mer effektiv bruk av energi og reduserte kostnader. Fellesrådets administrasjon bruker i dag mye tid og ressurser på å registrere forbruk og utarbeide rapporter. Dette vil automatiseres og en vil få større administrativ kapasitet. I 2015 brukte vi rundt kr 650 000 på strøm. Dette er forventet redusert med 100-150 000 kwh med installasjon av Bergvarme i Rossabø kirke. Tar vi utgangspunkt i et forventet framtidig forbruk på kr. 500 000 i strøm pr år så vil en 20-30 % besparelse som KA forespeiler gi 100 – 125 000 kr spart pr år med dagens strømpriser. Tar vi i betraktning prisutviklingen for strøm ser vi at vi historiske sett har hatt lave strømpriser i 2015. Varige kostnadsbesparende tiltak vil kunne komme oss sterkt til nytte i fremtiden.



En økning i oppvarmingskapasiteten i form av nye ribberør og radiatorer i Rossabø og Vår Frelses kirke samtidig med varmestyringsanlegget, vil kunne bidra til større reduksjon i strømforbruk og økt komfort i kirkene.

KONKLUSJON

Kirkevergen vurderer at installasjon av SD anlegg i våre fire kirker vil være et godt bidrag for varig reduksjon av våre faste driftsutgiftene. Det vil også føre til en økt komfort for brukene av kirkene og lette den administrative belastningen. En oppgradering av eksisterende varmesystem i form av nye ribberør og radiatorer vil forsterke de forannevnte effektene og anbefales tilsvarende.

PS 16/24 Eventuelt

RS 16/12 Rådsopplæring - forts.